



Afstöðumynd 1/500

**Byggingarlýsing:**

**A. Almenn atriði.**

Smárabraut 19-27, Blönduósi.

Landnúmer: .

Staðgreinir:

**B. Notkun og starfsemi**  
Húsið er einnar hæðar raðhús með 5 íbúðum í nokkurnarflokki 3. húsið er gert úr aðfluttum timbureiningu, sett á staðsetta sökkla með steyptri plötu.

**C. Fjöldi hæða**

1. hæð 409,8 m<sup>2</sup> 1599,8 m<sup>3</sup>

**D. Stærð lóðar**

Lóðin er 2.278,00m<sup>2</sup>, 10 bílastæði eru fyrir framan lóðina samkv. afstöðumynd.

Lóðarmýting er 0,26.

**E. Almenn lýsing á burðarþoli**

Þak er einhalla, klætt að ofan með 2x tjúpappu og OSB plötum 18mm. Þaksperrur eru 45 x 300mm c/c 400, 225 mm einangrun með vindpappa kemur á milli þaksperra. Neðan á þaksperrur koma 9mm OSB plötur, rakavarnarlag 0,2mm, 45x120 rafmagnsgrind og 1x13 gipsplötur.

Loftræsting fyrir þak er 2 x 30x60mm gólf með neti í hvert sperrubili. Þakrennur og niðurflokk eru utanálgjandi. Veggir eru byggðar úr 45x120mm timburstöðum með einangrun 125mm inn í grind, að innan kemur rakavarnarlag 0,2mm, 45x45 rafmagnsgrind, inn í rafmagnsgrind kemur 50mm einangrun og utan á er 1x13 trefjagipsplötur, að utan kemur 10mm OSB plötur, 21x45 loftvarnistar og liggjandi timburklæðning. Gólf og sökkjar eru staðsettyrt, einangrað með 75mm einangrun.

**F. Frágangur ytra klæðningar:** Húsið er klætt að utan með liggjandi timburklæðningu á loftunaristum, klæðningin er með víðarlit.

**G. Handrið:** Á ekki við.

**H. Einangrun og U-gildi:**

Þak 0,19 W/m<sup>2</sup>C  
Útveggir 0,24 W/m<sup>2</sup>C  
Gólf 0,27 W/m<sup>2</sup>C  
Vegð meðaltal húsin 0,51 W/m<sup>2</sup>C

**I. Gerð innveggja og innhurða.**

**Eldvarnarveggur:**  
Milliveggir milli íbúða eru gerðar úr tvöfaldr grind úr 45x95mm timburstöðum klæddur að utan með rakavarnarlagi og 15mm trefjagipsplötum, milli grinda er 30mm bl, hvoru megin í bálinu eru grindur klæddar með vímeti. Veggurnir eru einangraðir með 2x100mm steinullareinangrun.

**Milliveggir:**  
Milliveggir eru gerðir úr 45x95mm timburstöðum klæddir með 13mm trefjagipsplötum, einangraðir með 50mm steinullareinangrun til hjóðeinangrunar. Innhurð inná salemi fatlaðra skal hafa hindrunarlausu umferðabreidd minnst 0,80m breiðar og 2,00m háar hurðir.

Aðrar innhurðir skulu hafa hindrunarlausu umferðabreidd minnst 0,70m breiðar og 2,00m háar hurðir.

**J. Kerfalaft eða uppbyggð gólf.**

Niðurtaki loft er í geymslum og baðherbergjum, hæð frá endanlegu gólf er 2,50m. Ramminn er gerður úr 45x95mm klæddur að neðan með 13mm gipsplötum.

**K. Lagnaleiðir, uppþitun og loftræsting.**

Eignirnar eru hitaðar upp með ofnum. Hitastig á neysluvatni skal ekki vera hærra en 60°C úr krönum. Öryggisbúnaður skal sjá til þess að hiti fari ekki yfir 65°C. Sjá sérteikn. lagnahönnuðar Loftræsting er náttúruleg um opnanlega glugga, lokuð rými eru loftræst á vélrænan hátt. Útsog skal vera í eldhúsi 30 l/s, snyrtingum og ræstingu 15 l/s

**L. Brunavörn og flöttaleiðir.**

Flöttaleiðir eru í gegnum hurðir og björgunarusur eru í hverju svefherbergi.

**M. Hjóðvistarkröfur.**

Veggir milli íbúða eru 55-60dB og skulu uppfylla hjóðvistarflokk C samkv. IST 45

**N. Öryggiskerfi.** Reykskynjarar og handsökkvitæki eru í hverri íbúð.

**O. Tæknibúnaður.** Tengibúnaður fyrir hleðslu rafbila skal vera til staðar við hvert bílastæði.

**P. Aðgengi og algild hönnun.**

Við hönnun hússins var tekið tillit til algildrar hönnunar en ekki hannað með tilliti til þess, ekki þarf að gera mikla breytingar til að uppfylla skilið algildra hönnunar.

**Q. Frágangur lóðar.** Lóðin skal vera fullfrágengin, gróðursetning á trjáum og runnum skulu vera í samræmi við teikningar.

**R. Sorp.** Sorpgeymslur eru staðsettar við hlöðina á bílastæðum.

**Brunavarnir:**

Flöttaleiðir eru samkvæmt byggingarreglugerð.

Eldvarnarmerkingar eru samkvæmt brunavarnarreglugerð.

Klæðning að innan er í flokki 1.

**Stærðir:**

Íbúð 0101	89,4m <sup>2</sup>
Íbúð 0102	77,1m <sup>2</sup>
Íbúð 0103	76,8m <sup>2</sup>
Íbúð 0104	77,1m <sup>2</sup>
Íbúð 0105	89,4m <sup>2</sup>
Samtals	409,8m <sup>2</sup> 1599,8m <sup>3</sup>

**Skyringar:**

LR	Vélrænloftræsting
Gnf	Gólfniðurfall
Dnf	Þakniðurfall
GK	Gólfhæð
G:	Gólfhæð
L:	Landhæð
R	Reykskynjari
Hsl	Handslökkvitæki
Bo	Björgunarusur
E90	Brunaflokkur veggjar
F	Flatarmál lóðar
0101	Rýmsnúmer
Mh 01	Matshluti
F=	Flatarmál lóðar

Smárabraut 19-27  
Blönduósi  
Grunnmynd

Hannað / teiknað: // Verknúmer: 1901-4  
Mælikvarði: 1/100 Dagssetning: 23.09.2019

Teikn.nr. 100

Aðalhönnuður / Hönnunarsjálfri:  
Fríðrik Fríðriksson arkitekti Fél. Kt. 211256-4519

**Studio F - arkitektar**  
Kelduhvammur 6, 220 Hafnarfjörður  
Kt. 430707-1670 S: 571 0202 / 864 9610 Netf: studiof@islandia.is